GECELCA S.A. E.S.P.
CENTRO ADMINISTRACION DOCUMENTAL
C.A.D.
12/06/2015 16:43:00
CITESE: 4320-15

Barranquilla,

Doctor
RODRIGO IGNACIO FRANCO ASHTON
Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD
Carrera 18 No. 84 – 35
PBX: (57-1) 6913005
Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE VERIFICACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
REFERENCIA: Artículo 23 Resolución CREG 038 de 2014.

Estimado doctor Franco,

Dando cumplimiento a la Resolución CREG 038 de 2014, en su artículo 23, parágrafo 2, adjuntamos el informe consolidado de las fronteras comerciales y de generación con reporte al ASIC representadas por GECELCA S.A. E.S.P.

Adicionalmente el citado informe se envía en medio magnético al correo sspd@superservicios.gov.co.

Estaremos atentos para cualquier aclaración relacionada con el asunto, solicitamos remitirla al correo electrónico adegiovanni@gecelca.com.co.

Cordialmente,

TULIA GONZÁLEZ RUIZ
Gerente de Cuentas Comerciales

Anexo: Un (1) folio.

Augusto D.

Nit: 900.082.143-0
Carrera 55 No. 72-109 Piso 9 Centro Ejecutivo II
Teléfonos: 330 3000 - Barranquilla, Colombia
www.gecelca.com.co

INFORME DE VERIFICACIÓN INICIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC

Agente (RF) GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA S.A. E.S.P.	Fecha de reporte 12/06/2015
Código SIC Agente (RF) GECC	

1. VERIFICACION INICIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN

TOTAL DE FRONTERAS VIGENTES A 14 DE MAYO DE 2014	38
FRONTERAS SIN SISTEMAS DE MEDICIÓN	0
FRONTERAS CON SISTEMAS DE MEDICIÓN	38

Definición de frontera	Cantidad total de Sistemas de Medición asociados a fronteras con reporte al ASIC	Sistemas de medición conformes según Verificación Inicial	Sistemas de medición no conformes según Verificación Inicial	Sistemas de medición en proceso de verificación
Generación	13	2	11	
Comercialización entre agentes *	15	2	9	4
Comercialización entre agentes y usuarios	10	2	7	1
Enlace Internacional				
Interconexión internacional				
Distribución				
Demanda desconectable				
TOTAL SISTEMAS DE MEDICION	38	6	27	5
%	100%	15.79%	71.05%	13.16%

* Nota 1: Para las fronteras de generación de los sistemas de medición No conformes, según verificación incial, la medida es bidireccional, por lo tanto los transformadores de medidas (PT's y CT's) de las fronteras de Generación y las fronteras de Consumos propios (auxiliares) son los mismos.

2. HALLAZGOS EN LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NO CONFORMES

SISTEMAS DE MEDICION A NORMALIZAR (Se excluyen los sistemas de medición de las fronteras de consumos de auxiliares por la razón indicada en la Nota 1)	18

Definición de frontera	Hallazgos en los sistemas de medición no conformes				
	Diferencia en las características metrológicas del sistema de medición según lo definido en el Código de Medida	Diferencia en las características de los componentes del sistema de medición según lo definido en el Código de Medida	Información o certificaciones pendientes	Otras causales	Total
Generación		9	11		20
Comercialización entre agentes					0
Comercialización entre agentes y usuarios			2	5	7
Enlace Internacional					
Interconexión internacional					
Distribución					
Demanda desconectable					
TOTAL HALLAZGOS ENCONTRADOS	0	9	13	5	27
%	0.00%	33.33%	48.15%	18.52%	100.00%

3. CAUSALES DE FRONTERAS EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SISTEMAS DE MEDICIÓN EN PROCESO DE VERIFICACIÓN	5

Definición de frontera	Causales				
	Cliente no permite verificación	Dificultad de desenergización del cliente o frontera	Dificultad en la asignacion de presupuesto	Desbordamiento de la capacidad operativa	Total
Generación					0
Comercialización entre agentes		4			4
Comercialización entre agentes y usuarios		1			1
Enlace Internacional					0
Interconexión internacional					0
Distribución					0
Demanda desconectable					0
TOTAL	0	5	0	0	5
%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%